

Commission de Suivi de Site

21 juin 2017




RISQUES ACCIDENTELS
Bilan des exercices PII






Bilan des exercices PII







PLAN D'INTERVENTION INTERNE (PII)					
Activité	Code	Ordre	Révision	Page	Date
2133	PR SE	018	F	1/121	08/02/17

SERVICE SE	
<input checked="" type="checkbox"/> ADM	<input checked="" type="checkbox"/> MAC
<input checked="" type="checkbox"/> LIVE	<input checked="" type="checkbox"/> PGA
<input checked="" type="checkbox"/> LIVD	<input checked="" type="checkbox"/> STEP
<input checked="" type="checkbox"/> ATE	<input checked="" type="checkbox"/> LABO
<input checked="" type="checkbox"/> TRI	<input checked="" type="checkbox"/> CHSCT

Plan d'Intervention Interne (P.I.I.)



EVERE SAS
Z.I. Caban-Sud
RP 541 (ex route de Goulevielle)
13778 Fos-sur-Mer
Téléphone d'urgence 24h/24 : 04 42 05 78 68

Emis par :	Contrôlé par :	Vérfié par :	Approuvé par :
G. Arnaud	E. Marcellin	A. Nemeth B. Saltel Pongy G. Pouget	R. Rodriguez
			

Ce document est réservé à l'usage interne et ne doit pas être communiqué à l'extérieur de l'entreprise. Le contenu de ce document est strictement confidentiel.

PII = Plan d'Intervention Interne

⇒ « Document définissant les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement » (article 7.6.6 de l'Arrêté Préfectoral d'EveRé)

2 exercices PII réalisés depuis la dernière CSS :

- ⇒ Exercice PII du 8 décembre 2015
- ⇒ Exercice PII du 5 décembre 2016



Bilan exercice PII du 08/12/15

Scenario :

Incendie dans le silo n°1 d'entreposage des boues de station d'épuration

Déroulement :

- ⇒ Déclenchement alarme (début exercice) à 9h45
- ⇒ Appel général du chef de quart UVE
- ⇒ Mise en œuvre du RIA par les ESI (Equipiers de Seconde Intervention)
- ⇒ Actionnement du désenfumage de la zone
- ⇒ Reconnaissance de la zone par ESI équipés d'ARI (Appareil Respiratoire Isolant)
- ⇒ Appel des Pompiers par le chef de quart à 9h53
- ⇒ Mise en œuvre de la motopompe remorquable par les ESI
- ⇒ Arrivée des pompiers sur site à 10h12
- ⇒ Mise en œuvre du canon des Pompiers dans la zone « tri » pour éviter une propagation
- ⇒ Mise en œuvre de la lance à débit variable en partie haute des silos de boues
- ⇒ Comptage du personnel présent
- ⇒ Fin de l'exercice à 11h07



Bilan exercice PII du 08/12/15

3 fiches GP envoyées pendant l'exercice :

Message d'information sur accident/incident

Date et heure du message : 08/12/2015 à 10h 20 Révision de la fiche : n°1

Destinataires : Mail et/ou Fax
DREAL04-42 13 01 29
Préfet (Cabinet) 04 84 35 44 40
Mairie 04 42 35 44 72
CODIS04 91 28 47 86
CIBSCT

Autres Destinataires :

Objet de l'incident : 08/12/2015
Heure : 9h58

Commune : Fos-sur-Mer

Echelle de classement GP de l'accident ou évènement / Indices d'évaluation

Niveau de Gravité - G :

G 0 : Opération ou évènement d'exploitation
 G 1 : incident mineur d'exploitation
Sans conséquence sur le personnel
Peu de potentialité de risque
Peu ou pas de conséquence sur l'environnement
Peu de dégâts matériels.

G 2 : incident notable d'exploitation
Importante potentialité de risque
évoque avec conséquence sur le personnel
évoque avec conséquence sur l'environnement
évoque avec conséquence sur le matériel.

G 3 : accident grave d'exploitation
Avec conséquence sur le personnel
évoque l'environnement
évoque le matériel.

G 4 : Accident majeur
Avec conséquence
ou potentialité de conséquences graves à l'échelle

Niveau de Perception - P :

P 0 : Pas de perception à l'échelle du site
 P 1 : Peu de perception à l'échelle du site
 P 2 : Forte perception à l'échelle du site.

Indice d'évaluation :

A : Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible
 B : Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation
 C : situation évolutive, intervention en cours ou en préparation.

Classement de l'accident/incident : G 2 / P 1

Indice d'évaluation : A — B C

Constatactions faites sur le terrain :	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentialité de risques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conséquences sur l'environnement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégâts matériels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perception à l'échelle du site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produits Sirova : Nature : /
Quantité Q : /

Description de l'incident :
Déclenchement d'un feu au niveau du site 1 où se trouve les bous à 9h50. Le site contient environ 20 tonnes de bous. Un blessé (civil) a été signalé.

Premières mesures prises :
Les pompiers ont été appelés à 9h55. Puis, la moto pompe a été mise en place et utilisée par les équipiers de seconde intervention.

Etat actuel de la situation : Intervention en cours.

Nom : SALTEL-PONGV Signature : N° de téléphone : 04 42 05 76 11

Message d'information sur accident/incident

Date et heure du message : 08/12/2015 à 10h 41 Révision de la fiche : n°2

Destinataires : Mail et/ou Fax
DREAL04-42 13 01 29
Préfet (Cabinet) 04 84 35 44 40
Mairie 04 42 35 44 72
CODIS04 91 28 47 86
CIBSCT

Autres Destinataires :

Objet de l'incident : 08/12/2015
Heure : 9h58

Commune : Fos-sur-Mer

Echelle de classement GP de l'accident ou évènement / Indices d'évaluation

Niveau de Gravité - G :

G 0 : Opération ou évènement d'exploitation
 G 1 : incident mineur d'exploitation
Sans conséquence sur le personnel
Peu de potentialité de risque
Peu ou pas de conséquence sur l'environnement
Peu de dégâts matériels.

G 2 : incident notable d'exploitation
Importante potentialité de risque
évoque avec conséquence sur le personnel
évoque avec conséquence sur l'environnement
évoque avec conséquence sur le matériel.

G 3 : accident grave d'exploitation
Avec conséquence sur le personnel
évoque l'environnement
évoque le matériel.

G 4 : Accident majeur
Avec conséquence
ou potentialité de conséquences graves à l'échelle

Niveau de Perception - P :

P 0 : Pas de perception à l'échelle du site
 P 1 : Peu de perception à l'échelle du site
 P 2 : Forte perception à l'échelle du site.

Indice d'évaluation :

A : Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible
 B : Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation
 C : situation évolutive, intervention en cours ou en préparation.

Classement de l'accident/incident : G 2 / P 1

Indice d'évaluation : A — B C

Constatactions faites sur le terrain :	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentialité de risques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conséquences sur l'environnement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégâts matériels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perception à l'échelle du site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produits Sirova : Nature : /
Quantité Q : /

Description de l'incident :
Déclenchement d'un feu au niveau du site 1 où se trouve les bous à 9h50. Le site contient environ 20 tonnes de bous. Un blessé (civil) a été signalé.

Premières mesures prises :
Les pompiers ont été appelés à 9h55. Puis, la moto pompe a été mise en place et utilisée par les équipiers de seconde intervention.

Etat actuel de la situation : Intervention en cours.

Nom : SALTEL-PONGV Signature : N° de téléphone : 04 42 05 76 11

Message d'information sur accident/incident

Date et heure du message : 08/12/2015 à 11h11 Révision de la fiche : n°3

Destinataires : Mail et/ou Fax
DREAL04-42 13 01 29
Préfet (Cabinet) 04 84 35 44 40
Mairie 04 42 35 44 72
CODIS04 91 28 47 86
CIBSCT

Autres Destinataires :

Objet de l'incident : 08/12/2015
Heure : 9h58

Commune : Fos-sur-Mer

Echelle de classement GP de l'accident ou évènement / Indices d'évaluation

Niveau de Gravité - G :

G 0 : Opération ou évènement d'exploitation
 G 1 : incident mineur d'exploitation
Sans conséquence sur le personnel
Peu de potentialité de risque
Peu ou pas de conséquence sur l'environnement
Peu de dégâts matériels.

G 2 : incident notable d'exploitation
Importante potentialité de risque
évoque avec conséquence sur le personnel
évoque avec conséquence sur l'environnement
évoque avec conséquence sur le matériel.

G 3 : accident grave d'exploitation
Avec conséquence sur le personnel
évoque l'environnement
évoque le matériel.

G 4 : Accident majeur
Avec conséquence
ou potentialité de conséquences graves à l'échelle

Niveau de Perception - P :

P 0 : Pas de perception à l'échelle du site
 P 1 : Peu de perception à l'échelle du site
 P 2 : Forte perception à l'échelle du site.

Indice d'évaluation :

A : Situation maîtrisée, intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible
 B : Situation maîtrisée, intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation
 C : situation évolutive, intervention en cours ou en préparation.

Classement de l'accident/incident : G 3 / P 1

Indice d'évaluation : A — B C

Constatactions faites sur le terrain :	sans	peu	important	grave
Conséquences sur les personnes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentialité de risques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conséquences sur l'environnement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dégâts matériels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perception à l'échelle du site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produits Sirova : Nature : /
Quantité Q : /

Description de l'incident :
Déclenchement d'un feu au niveau du site 1 où se trouve les bous à 9h50. Le site contient environ 20 tonnes de bous. Un blessé (civil) a été signalé.

Premières mesures prises :
Les pompiers ont été appelés à 9h55. Puis, la moto pompe a été mise en place et utilisée par les équipiers de seconde intervention.

Etat actuel de la situation : Intervention en cours.

Nom : SALTEL-PONGV Signature : N° de téléphone : 04 42 05 76 11

Destinataires : DREAL, Préfet, Mairie de Fos, Police, CODIS



Bilan exercice PII du 08/12/15



Utilisation d'une « machine à fumée » pour rendre l'exercice plus réel



Bilan exercice PII du 08/12/15



Mise en œuvre de la motopompe remorquable d'EveRé

← Reconnaissance de la zone par ESI équipés d'ARI
(Appareil Respiratoire Isolant)

