



# Bilan exercice PII du 08/12/15



← Arrivée des pompiers



Personnel au point de rassemblement →







# Bilan exercice PII du 08/12/15

## Retour d'expérience

### Points positifs :

- Connaissance du matériel et du terrain par le personnel
- Poste de Commandement calme et structuré
- Moyens radio et vidéo à disposition



Debriefing en fin d'exercice avec les Pompiers





# Bilan exercice PII du 08/12/15

## Retour d'expérience

### Points à améliorer :

- Temps écoulé avant l'information du PC Exploitant et l'appel des Pompiers
  - ⇒ Rappel au personnel sur information du PC Exploitant et appel des Pompiers dans les meilleurs délais
  
- Difficulté pour le comptage du personnel
  - ⇒ Définition de la responsabilité du comptage dans le PII et les fiches réflexes
  
- Temps d'approvisionnement des bouteilles d'ARI supplémentaires
  - ⇒ Demande d'approvisionnement des bouteilles d'ARI supplémentaires sur les lieux dès utilisation de l'ARI
  
- Communication sur différents canaux
  - ⇒ Définition plus précise des canaux à utiliser pour la communication sur talkie en cas de gestion de crise



# Bilan exercice PII du 05/12/16

## Scenario :

Fuite enflammée au niveau d'une bride sur une canalisation biogaz, à l'Unité de Valorisation Organique





# Bilan exercice PII du 05/12/16

## Déroulement :

- ⇒ Déclenchement de l'exercice à 9h54
- ⇒ Appel général du chef de quart UVE
- ⇒ Appel des pompiers
- ⇒ Etablissement du canon et de la lance à débit variable
- ⇒ Démarrage de la motopompe remorquable
- ⇒ Arrivée d'un véhicule incendie des Pompiers à 10h21
- ⇒ Mise en place du rideau d'eau mobile en protection du digesteur n°1
- ⇒ Reconnaissance à l'intérieur du bâtiment par ESI équipés d'ARI (Appareil Respiratoire Isolant)
- ⇒ Arrosage de la façade du bâtiment
- ⇒ Attaque du feu de l'intérieur du bâtiment
- ⇒ Fin de l'exercice à 11h00